

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>周明明</u>
	职称: <u>高工</u>
	工作单位: <u>江苏城建校建筑设计院</u>
项目信息	项目名称: <u>行政中心(二期)-楼空调及新风系统改造及 设备改造项目新增空调及新风系统安装工程</u>
	供应商名称: <u>亿全汇安装工程(常州)有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>基于以下原因建议采用单一来源采购</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原设备供应商亿全汇安装工程(常州)有限公司可提供原品牌服务,且改造方案合理可行。</li> <li>2. 原设备供应商了解熟悉原有空调及装环境,有利于实现原设备与新设备的合理搭配和匹配。</li> <li>3. 采用原品牌,有利于通讯协议及控制一致,便于使用和管理。</li> <li>4. 新增与原有设备的维保单位一致,有利于工程的使用和管理。</li> </ol>
专业人员签字	<p><u>周明明</u></p> <p>2012.3.15</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭正	
	职称: 副教授	
	工作单位: 苏大大学	
项目信息	项目名称: 行政中心(正)一楼纪委监费信访及谈话室改造项目 新增空调及新风系统工程	
	供应商名称: 亿金江空调工程(常州)有限公司	
专业人员论证意见	<p>听取亿金江空调工程(常州)有限公司行政中心(正)一楼纪委谈话室改造项目空调工程介绍, 该工程改造方案充分考虑了项目特点, 可满足谈话室空调使用的需求, 可实现原有14匹机、10匹机, 新风系统全部无需淘汰继续使用的需求, 可满足环保冷媒, 新风量等规范要求, 符合可行。</p> <p>因工程改造过程中, 需对原有14匹机10匹机的部分内机进行重新组合使用(部分内机机型不符合档案资料密封要求, 部分不符合房间土质回风量要求), 原有机器与新增机器需重新匹配, 所以建议继续采用原品牌进行项目空调工程改造。</p> <p>鉴于以下原因, 建议采用单一来源采购, 向原建设单位采购。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 原设备供应商亿金江公司可提供原品牌服务, 且改造方案合理可行。</li> <li>(2) 原设备供应商了解原有空调系统状况, 有利于实现原机器与新机器合理搭配和匹配。</li> <li>(3) 采用原品牌, 有利于采购协议条款一致, 使用及后期维护。</li> <li>(4) 新增及原有设备的维护单位一致, 有利于使用管理。</li> </ol>	
专业人员签字	郭正	2021.3.15.

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 荆卫忠	
	职称: 高级工技师	
	工作单位: 郑州市建筑设计研究院有限公司	
项目信息	项目名称: 行政中心(-区)-电梯连廊垂直信梯及谈话室改造项目新增空调及新风系统安装工程	
	供应商名称: 亿金汇安装工程(郑州)有限公司	
专业人员论证意见	<p>建议采用单一来源采购方式,理由如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原设备供应商亿金汇公司能提供原品牌设备,且改造技术方案可行.</li> <li>2. 原设备供应商对原有空调系统比较熟悉,有利于实现原室内机与新室内机的合理搭配.</li> <li>3. 采用原品牌,有利于通讯协议及控制系统一致,便于使用管理,且改造成本最低.</li> <li>4. 新增与原有设备的维保单位一致,便于日后运行管理.</li> </ol>	
专业人员签字	荆卫忠	2021.3.15

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。