



注：卫生间仅局部调整，调整部分给排水管道均接原主管，本次设计仅涉及局部支管改造。

注：洁具等参数根据实际选用品牌型号确定，本表仅作参考

说明:

- 1.卫生器具排水留洞尺寸以甲方选定的卫生器具为准,安装时应结合实际情况在楼板上预留洞口,大便器预留洞 $\varnothing 200$,地漏预留洞 $\varnothing 150$,小便器、洗脸盆、污水盆预留洞 $\varnothing 150$ 。
- 2.卫生洁具安装详见给排水国标图集09S304。
- 3.接至卫生设备的给排水配管设备及配件到达现场经核对无误后安装。
- 4.排水横管与立管连接,宜采用45°斜三通,在水流偏转角大于45°的排水横管上,采用带清扫口的转角配件。
- 5.排水管出户管标高为出墙处标高。
- 6.F为楼(地)面标高。
- 7.吊顶下给水管均为暗管敷设。
- 8.卫生器具水嘴应具有回流防止功能,卫生间洗手盆水嘴、小便器冲洗阀采用脚踏式。
- 9.排水横管起点的清扫口与其端部垂直的墙面的距离不得小于0.2m。
- 10.卫生间洗手盆热水器采用小型电热水器,点式供水,台盆下预留热水器(5U)供电1.5KW,电热水器的能效等级不宜低于2级。
- 11.热水器必须带有保证使用安全的装置,住户在安装热水器时应注意,塑料给水管与水和加热器连接时应有不小于0.4m的金属管段过渡。
- 12.热水器出水设混水阀,热水设备及管道均应采取防冻措施,冷热水管应有明显标识。

CONFIRMATION

坛金沙建设投资发展有限公司

SUBTITLE

科技园管理服务中心A栋	
图名 DRAWING TITLE	
卫生间给排水详图	
设计号 JOB NO.	图 别 CATEGORY
设计阶段 PHASE	图 号 DRAWING NO.
版本号 EDITION	日 期 DATE
归档记录 FILE	