

常州市政府采购项目 竞争性磋商文件

项目名称：常州市第三人民医院楼空调末端和水系统
维护保养项目

项目编号：金诚采竞磋[2022]111 号

采 购 人：常州市第三人民医院

采购代理机构：常州金诚招投标有限公司

目 录

第一章	采购邀请	1
第二章	供应商须知	7
第三章	评审程序、评审方法和评审标准.....	22
第四章	采购需求	32
第五章	合同草案条款	40
第六章	响应文件格式	43

第一章 采购邀请

项目概况

常州市第三人民医院楼空调末端和水系统维护保养项目的潜在供应商应在常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1910 室常州金诚招投标有限公司(综合办公室)获取采购文件,并于 2023 年 1 月 10 日 15 点 00 分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号:金诚采竞磋[2022]111 号

2.项目名称:常州市第三人民医院楼空调末端和水系统维护保养项目

3.采购方式:竞争性磋商

4.项目预算金额:60 万元/年

5.项目最高限价:60 万元/年

6.采购需求:本项目为常州市第三人民医院楼空调末端和水系统维护保养项目。具体详见采购文件。

7.合同履行期限:本项目服务期三年,合同一年一签,经采购人考核合格后方可续签下一年度合同。

8.本项目是否接受联合体:是 否。

9.本项目是否接受进口产品响应:是 否。

二、申请人的资格要求(须同时满足)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形:

1.1 未被“信用中国”网站(WWW.creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司),不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与响应：□是 ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：/

三、获取采购文件

1.时间：2022年12月30日至2023年1月9日，每天上午9：00至11：00，下午2：00至5：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）

3.方式：

供应商可采取以下任一种方式获取采购文件：

（1）现场领购：提供领购资料至常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）办理。

（2）网络领购：将符合要求的领购资料扫描件和报名费汇款凭证一并发送至邮箱：czjcztb@126.com。

4.售价：500元。（现金缴纳或公司账户）

5.领购时须提供以下材料：

（1）《领购申请表》原件一份，格式见附件一；

（2）提供有效营业执照复印件加盖公章；

(3)《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》一份，格式见附件二；
(网络领购无需提供，现场报名及开标人员提供)

6.代理机构审核无误后发送采购文件。

7.采购文件领购成功不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以开标后资格审查结果为准。

8.采购文件售后一概不退。供应商提交的响应文件概不退还。一经领购，供应商不得更改单位名称。

四、响应文件提交

截止时间：2023年1月10日15点00分（北京时间）。

地点：常州金诚招投标有限公司开标室（常州市新北区汉江路368号金城大厦19楼）。

五、开启

时间：2023年1月10日15点00分（北京时间）。

地点：常州金诚招投标有限公司评标室（常州市新北区汉江路368号金城大厦19楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.代理机构银行账户

单位名称：常州金诚招投标有限公司

单位账号：10615101040236369

开户行：中国农业银行常州新北支行

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融

资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.公告发布媒体：常州政府采购网、常州金诚招投标有限公司网站

5.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

6.关于疫情期间的其他要求

疫情期间参与竞争性磋商活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从代理机构工作人员的指挥和管理。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：常州市第三人民医院

地 址：常州市天宁区兰陵北路 300 号

联系方式：0519-82009755

2.采购代理机构信息

名 称：常州金诚招投标有限公司

地 址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 19 楼

联系方式：0519-85183350

3.项目联系方式

项目联系人：戴敏

电 话：0519-85183350

附件一：

领购申请表

项目名称：

项目编号：

响应单位全称（公章）：	
<p>现委托（被授权人的姓名）参与常州金诚招投标有限公司该项目的竞争性磋商文件领购工作。项目过程中答疑补充等相关文件都须供应商在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。</p> <p>法人代表人（签字或盖章）：</p>	
被授权人姓名：	联系电话：
第二代身份证号码：	
接收竞争性磋商文件指定电子邮箱：	
<p>注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构领购时现场填写或被授权人填写，扫描件发送指定邮箱。</p>	
领购时间：	年 月 日 时 分
被授权人签字：	

*注：供应商应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

附件二:

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 供应商代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加： <input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标			
项目名称			
个人健康情况			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间为：			
本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 单位（公章） 日期：			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究法律责任。

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input checked="" type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
	磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
10.2	报价	报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
11.1	磋商保证金	免收
12.1	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。
13.1	响应文件份数	正本 1 套、副本 2 套、1 份“电子光盘或 U 盘”含全套正本响应文件，供应商递交的响应文件概不退还。
23.5	分包	本项目是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求：_____。 (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。
24.1.1	询问	询问送达形式：须在 2023 年 1 月 9 日下午 5: 00 前书面或邮件提交至采购人或常州金诚招投标有限公司。邮箱： czjcztb@126.com

条款号	条目	内容
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州金诚招投标有限公司； 联系电话：0519-85183350； 通讯地址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1910 室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。
25	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 成交供应商 收费标准：代理服务收费标准按照中标金额的 1.5%收取，成交供应商应在领取成交通知书时将代理机构服务费付至常州金诚招投标有限公司账户。成交服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。服务类项目成交服务费按年成交金额*服务费率*服务年限计算，代理服务费按上述标准计算并一次性缴纳。 缴纳时间：成交后。
26	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 免收 <input type="checkbox"/> /元，由采购人自行收取

供应商须知

一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
 - 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 现场考察、磋商前答疑会
 - 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
- 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）
 - 4.1 进口产品
 - 4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
 - 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府

优先采购和强制采购。

- 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；
- 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
- 4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4 支持乡村产业振兴管理

- 4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村产业振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5 正版软件

- 4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信

设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则**响应无效**。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

- 4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.6 信息安全产品

- 4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则**响应无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

4.7 政府采购创新产品政策

- 4.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5 响应费用

- 5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

- 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审程序、评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

- 6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。
- 7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三 响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

- 8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响

应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包**响应无效**。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

- 10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
- 10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
- 10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。
- 11 磋商保证金
- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。
- 12 响应有效期
- 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其**响应无效**。
- 13 响应文件的制作、密封与盖章
- 13.1 供应商应提供响应文件的**正本 1 套、副本 2 套、1 份“电子光盘或 U 盘”含全套正本响应文件**，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦纸档正本和副本内容有差异，以纸档正本为准。
- 13.2 响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按要求签字、盖章，副本可通过正本复印。
- 13.3 响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖公章，否则修改无效。
- 13.4 响应文件正本、副本、电子文档均应当密封，所有封袋上都应当加盖公章。供应商违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

- 13.5 竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

四 响应文件的提交

14 响应文件的提交

- 14.1 供应商在提交响应文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其响应文件。

15 响应文件截止时间

- 15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将响应文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的响应文件将不予接收。

16 响应文件的修改与撤回

- 16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。
- 16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
- 16.3 供应商的补充、修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充”、“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及磋商报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在响应文件提交截止时间前送达磋商地点。
- 16.4 在响应文件提交截止时间至竞争性磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应。（磋商过程中，经采购人确认，实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，供应商退出磋商的除外）

五 评审

17 响应文件的开启

- 17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文

件。

17.2 供应商不足 3 家的，不予开启。

17.3 本项目不公开报价。

17.4 在评审过程中，供应商需要及时对于磋商小组发出的要求进行响应。如果因为无人值守造成不能及时回应磋商小组指令和要求从而导致影响评审结果的，责任由供应商承担。

18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合相关规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

19.2 评审内容的保密

19.2.1 磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

19.2.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

19.2.3 磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

六 确定成交

20 确定成交供应商

20.1 采购人委托磋商小组在评审报告中按顺序确定成交供应商，成交候选人并列的，依法随机抽取确定。

21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成

交公告期限为 1 个工作日。

- 21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

22 终止

- 22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
- 22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

23 签订合同

- 23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
- 23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
- 23.4 政府采购合同不能转包。
- 23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包

承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24 询问与质疑

24.1 询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

24.2.2 **磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。**

24.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztzt/zhengfucraigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资

料表》。

25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

26 履约保证金

26.1 本项目免收履约保证金

第三章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

1 响应文件的资格性检查和符合性审查

- 1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
- 1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 1.3 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	供应商资格声明函	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。	格式见《响应文件格式》
1-2	供应商营业执照	法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明	提供复印件加盖公章
1-3	供应商信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（ www.creditchina.gov.cn 、 www.ccgp.gov.cn ）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其 响应无效 。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须供应商提供，由采购人查询。

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1	中小企业声明函	<p>1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>注 1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注 2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>	格式见《响应文件格式》

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书	按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书；
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开响应；
3	响应报价	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
6	签署、加盖公章	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
8	★号条款响应	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；
9	分包承担主体资质（如有）	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）；
10	分包意向协议（如有）	按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有）
11	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
12	进口产品（如有）	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；
13	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全

		认证中心)按国家标准认证颁发的有效认证证书等); 4)国家有特殊信息安全要求的项目,采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的,响应产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品;
15	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则,不存在恶意串通,妨碍其他供应商的竞争行为,不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的;
16	串通响应	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形:(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;(四)不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;(五)不同供应商的响应文件相互混装;(六)不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出;
17	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的;
18	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

- 2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 2.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。
- 2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附授权委托书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正:
- 评审过程中,磋商小组会将以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响

应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3 最终报价的算术修正及政策调整

3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其**响应无效**。

3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其**响应无效**。

- 3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
- 3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 20%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 3% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： / 。
- 4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：
- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
- 4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
- 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

- 4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
- 4.6 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
- 4.7 其他： / 。
- 5 评审方法和评审标准
- 5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
- 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。
- 5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。
- 6 确定成交候选人名单
- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
- 6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 7 报告违法行为

- 7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

序号	评审因素	分值	评分标准
1	报价	10	满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分 = (磋商基准价/磋商报价) × 10 分
2	业绩	15	<p>供应商自 2019 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来承担过类似空调水系统维保项目业绩的，每有一个得 3 分，本项最高得 15 分。</p> <p>注：时间及内容均在合同中体现，响应文件中需提供合同复印件加盖供应商公章，提供合同期内任意一次付款发票，发票的时间与合同内容相符，原件现场核查，否则不得分。</p>
3	证书	10	<p>维修人员具备“制冷与空调设备安装维修作业”证书，提供人员证书复印件以及供应商为其缴纳的 2022 年 9 月至 11 月连续三个月的社保缴纳记录，每满足一人得 2 分，最高 10 分。（证书查询网址 http://cx.mem.gov.cn/）</p>
4	实施方案	12	<p>磋商响应文件中需提供完整的项目实施方案：包括施工组织、重点难点分析等、具体施工方法等。根据实施方案的全面性、完整性、科学性，由评委综合评判。</p> <p>方案全面完整且措施科学合理的，得 12 分； 方案较全面且措施有一定合理性的，得 9 分； 方案不够全面且措施合理性一般的，得 5 分； 方案欠缺且缺少合理性的，得 2 分； 提供的方案差或未提供的不得分。</p>
5	人员安排计划方案	12	<p>磋商小组根据供应商的维保人员的安排方案的科学性、合理性等方面综合评审打分，</p> <p>项目管理架构完整、分工明确、岗位责任制强，项目负责人管理经验丰富能力高，能全面高效地完成本项目，得 12 分；</p> <p>项目管理架构较完整、分工较明确、岗位责任制较强，项目负责人管理经验较丰富，能力较高，能较全面高效地完成本项目，得 9 分；</p> <p>项目管理架构基本完整、分工较明确、岗位责任制一般，能较好的完成本项目，得 5 分；</p> <p>项目管理架构简单，能完成本项目，得 2 分；</p> <p>项目管理架构差或未提供的不得分。</p>
6	服务方案	10	<p>磋商小组根据供应商的服务措施、服务承诺的完整性、响应及处理时间、处理方法措施等方面综合评审：</p> <p>供应商提供的方案详细完整，时间、质量、管理满足项目要求，</p>

			<p>可实施性强，得 10 分；</p> <p>供应商提供的方案较详细完整，时间、质量、管理较满足项目要求，可实施性较强，得 8 分；</p> <p>供应商提供的方案完整，时间、质量和管理基本满足项目要求，得 5 分；</p> <p>供应商提供的项目实施方案简单，基本符合项目要求，得 2 分；</p> <p>供应商提供的方案差或未提供的不得分。</p>
7	质量保证措施	12	<p>磋商小组根据供应商提供的质量保证措施进行评审。</p> <p>措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况得 12 分；</p> <p>措施较合理、实施性较强、较适合本项目实际情况得 9 分；</p> <p>措施合理性一般、实施性一般、基本适合本项目实际情况得 5 分；</p> <p>措施较合理性较差、实施性较差、不太适合本项目实际情况得 2 分；</p> <p>其他不得分。</p>
8	应急预案、安全措施	11	<p>磋商小组根据供应商针对本项目拟定的维修服务重要性、目标、维保方案及具体工作、维保的安全责任等因素综合评审。</p> <p>服务承诺详细，对项目的应急处理全面到位，得 11 分；</p> <p>服务承诺较详细，对项目的应急处理较全面到位，得 8 分；</p> <p>服务承诺详细性一般，对项目的应急处理一般，得 5 分；</p> <p>服务承诺或对项目的应急处理简单，得 2 分；</p> <p>服务承诺和对项目的应急处理差，或者未提供的不得分。</p>
9	合理化建议及优化方案	8	<p>1、根据所提供的建议及优化方案的合理性、经济性和可行性等方面进行评审。</p> <p>合理可行、项目切实可行利于实施得 5 分；</p> <p>较为合理，较利于实施得 3 分；</p> <p>较为一般，实施条件一般得 1 分；</p> <p>不提供不得分。</p> <p>2、优惠承诺：根据供应商的优惠承诺是否有益于增加维保服务质量进行评审。</p> <p>优惠承诺利于增加维保服务质量得 3 分；</p> <p>优惠承诺较能增加维保服务质量得 2 分；</p> <p>提供优惠承诺，但承诺不利于本项目开展得 1 分；</p> <p>不提供不得分。</p>
总分		100 分	

第四章 采购需求

一、项目概况

本项目是常州市第三人民医院楼空调末端和水系统维护保养项目。

项目地点：常州市第三人民医院 1#、2#、3#、6#、7#、11#和 12#楼

项目范围：

- 1、AHU（全称：Air Handling Units, 空气处理机组）空气处理机组（23 台）
- 2、FCU（全称：Fan Coil Unit 风机盘管）（1916 台）
- 3、FAU（全称：Fresh Air Unit, 新风机组）（31 台）
- 4、VRV 空调系统（298 匹）
- 5、商用分体空调系统（79 台）

二、项目内容与要求

1、AHU 保养内容包括：（主要分布在 1#楼和 12#楼的屋顶室外区域）

1.1 箱体里外清洁，对箱体漏风，是否变形进行检查，如发现漏风与变形需进行修复。

1.2 热冷水管道的滤网进行清洗并复位须注意橡胶垫片，尽可能保持垫片完好，若垫片断裂，由采购方提供橡胶，由供应商现场制作更换完好垫片。

1.3 对电机，叶轮，蜗壳，支架等所有固定螺栓是否松动进行检查（有发现过松需进行紧固）。

1.4 冷凝水排水是否畅通。减震器固定螺栓是否松动（如排水不畅，需进行疏通）

1.5 铝鳍片可用水枪进行清洁，压扁与歪斜的需用专业梳理器进行复位。

1.6 加湿盘清洁，每个加湿盘设有排污管路，大约 2~5 个平方大小，清洗需要把水排干，盘表面除垢后，用吸水器把污垢水吸干，盘体生锈部位需除锈。

1.7 轴承添加润滑油，润滑油添加不宜过多与过少，加油枪加压 40 次即可。

1.8 对传感器进行校正。需用专业数显温湿度检测仪进行校正，数显仪表与标准温度计作比较，其差值在仪表上设置补偿。

1.9 滤网的更换，更换请分清滤网里外方向，不可装反。装卸需小心，损坏由供应商全额赔偿。（更换时间由采购方指定）

1.10 AHU 安装在屋顶室外放置，每台均有独立的供回水关断阀，排水需引管至 AHU 接水盘内，风滤为不可清洗，不可清洗滤网须拆除放置指定位置，更换全新滤网。

1.11 皮带松紧度检测，用手在每条皮带中部施压 2 公斤左右的垂直压力，如其下沉量为 20~30 毫米为宜（如皮带开裂过松需更换，过紧需调节）。

2、FCU 保养内容包括：（主要分布在各楼层区域，安装在天花板上方）

2.1 管道滤网清洗：清洗前关闭进回水阀门，然后拧下进水管道上滤网螺盖，取出滤网进行清洗，开启回水阀门 20%进行盘管内部清洗，直至清水流出，方可关闭回水阀门，再开启进水阀门 20%直至清水流出。装上洗净后的滤网，最后开启进回水阀门 100%，开启排气阀进行排气，直到管道内气体排完为止，检查排水管路是否畅通，如有堵需疏通。关闭排气阀，管道滤网外部保温棉复位。

2.2 接水盘，风滤，进出风百叶清洁：取出水盘内杂物并用湿布条进行擦洗，风滤网与进出风百叶需移至指定地点进行水枪冲洗，凉干后装回原位。完成后须开机检查电磁阀是否动作，检查手阀是否全部开启，如电磁阀不动作需进行修复。最后 FCU 外观清洁。

3、AHU 保养内容包括：（主要分布在各楼层区域，安装在天花板上方）

3.1 管道滤网清洗：清洗前关闭进回水阀门，然后拧下进水管道上滤网螺盖，取出滤网进行清洗，开启回水阀门 20%进行盘管内部清洗，直至清水流出，方可关闭回水阀门，再开启进水阀门 20%直至清水流出。装上洗净后的滤网，最后开启进回水阀门 100%，开启排气阀进行排气，直到管道内气体排完为止，检查排水管路是否畅通，如有堵需疏通。关闭排气阀，管道滤网外部保温棉复位。

3.2 接水盘，风滤，进出风百叶清洁：取出水盘内杂物并用湿布条进行擦洗，风滤网与进出风百叶需移至指定地点进行水枪冲洗，凉干后装回原位。完成后须开机检查电磁阀是否动作，检查手阀是否全部开启，如电磁阀不动作需进行修复。最后 FCU 外观清洁。

4、VRV 空调保养内容包括：（主要分布在 2#、3#和 6#楼，外机均在室外的地面）

4.1 接水盘，风滤，进出风百叶清洁：取出水盘内杂物并用湿布条进行擦洗，风滤网与进出风百叶需移至指定地点进行水枪冲洗，凉干后装回原位。

4.2 室内外机铝鳍片清洁与修复：需用洗药剂壶添加空调专用清洗药剂进行喷洗，压扁与歪斜的需用专业梳理器进行修复成原位，遇铜管保温棉残缺需修补，缺制冷剂现象需进行添加并找出原因并解决，完成复原即可。

5、分体空调保养内容包括（主要分布在 1#、3#、6#和 7#，室外机均在室外）

5.1 内外机清洁：需停机用湿布擦洗内外机（包括内外机风叶与内部）

5.2 室内外机铝鳍片清洁与修复：需用洗药剂壶添加空调专用清洗药剂进行喷洗，压扁与歪斜的需用专业梳理器进行修复成原位，遇铜管保温棉残缺需修补，缺制冷剂现象需进行添加并找出原因并解决，完成复原即可。

6、包维修范围

机械部分：外观破损，管路保温棉修复，排水管与排水池道疏通，电磁阀不动作或动作不灵敏，各机械阀门开关灵敏度与温度表，压力表更换，露水等现象，加湿器：不喷水或喷水不畅，水池露水修补，自动补水浮球灵敏度调节与修复，加湿泵不动作，冷热盘管：如堵塞需疏通，破裂修补，铝鳍片修正，电机更换，风叶更换，电机维修与安装定位，皮带更换与安装调节。

7、以上所有设备维护完成，均包含环境清洁、设备表面清洁、开机测试等内容。若有故障向采购方汇报，由采购方提供配件或由供应商代为购买，供应商有免费更换之责。

8、采购方提供：水、电及防护服；

供应商提供：高压水枪、吸水器、润滑油、铝鳍片梳理器、温度测试仪、震动测试仪，加油枪等其他工具。

9、此项目涉及到的所有设备都在包修和更换部件范围之内，不含料。

三、维保清单

1#楼					
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准
AHU*6 台	1#楼 1F（2 台）	1	箱内与盘管清洁	NA	无残留物
		2	滤网更换	NA	全新更换
	1#楼 4F（2 台）	3	Y 型过滤清洗	NA	无残留物
	1#楼 20F（2 台）	4	电机/风机振动及皮带检测	振动测试仪	2.8mm/s
FCU*1115 台	1#楼 1-20F（1115 台）	1	Y 型过滤清洗	NA	无残留物
		2	接水盘清洁	NA	无残留物

		3	风滤清洗	NA	无残留物
		4	进出风百叶清洁	NA	无残留物
分体空调 *30	1#楼区域	1	风滤网清洁	NA	无残留物
		2	百叶清洁	NA	无残留物
		3	机内及风叶清洁	NA	无残留物
2#楼					
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准
FAU*7 台	2#楼区域	1	盘管清洁	NA	无残留物
		2	清洗滤网	NA	全新更换
		3	Y 型过滤清洗	NA	无残留物
		4	电机/风机振动及皮带 检测	振动测试仪	2.8mm/s
FCU*131 台	2#楼区域	1	Y 型过滤清洗	NA	无残留物
		2	接水盘清洁	NA	无残留物
		3	风滤清洗	NA	无残留物
		4	进出风百叶清洁	NA	无残留物
VRV 空调 *56 台 (152 匹)	2#楼区域	1	风滤网清洁	NA	无残留物
		2	百叶清洁	NA	无残留物
		3	机内及风叶清洁	NA	无残留物
3#楼					
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准
FAU*12 台	3#楼区域	1	盘管清洁	NA	无残留物
		2	清洗滤网	NA	全新更换
		3	Y 型过滤清洗	NA	无残留物
		4	电机/风机振动及皮带 检测	振动测试仪	2.8mm/s
FCU*406 台	3#楼区域	1	Y 型过滤清洗	NA	无残留物
		2	接水盘清洁	NA	无残留物
		3	风滤清洗	NA	无残留物

		4	进出风百叶清洁	NA	无残留物
VRV 空调 *76 台	3#楼区域	1	风滤网清洁	NA	无残留物
		2	百叶清洁	NA	无残留物
		3	机内及风叶清洁	NA	无残留物
分体空调 *2	3#楼区域	1	风滤网清洁	NA	无残留物
		2	百叶清洁	NA	无残留物
		3	机内及风叶清洁	NA	无残留物
6#楼					
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准
FAU*3 台	6#楼区域	1	盘管清洁	NA	无残留物
		2	清洗滤网	NA	全新更换
		3	Y 型过滤清洗	NA	无残留物
		4	电机/风机振动及皮带 检测	振动测试仪	2.8mm/s
VRV 空调 *70 匹	6#楼区域	1	风滤网清洁	NA	无残留物
		2	百叶清洁	NA	无残留物
		3	机内及风叶清洁	NA	无残留物
分体空调 *11	6#楼区域	1	风滤网清洁	NA	无残留物
		2	百叶清洁	NA	无残留物
		3	机内及风叶清洁	NA	无残留物
7#楼					
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准
分体空调 *36	7#楼区域	1	风滤网清洁	NA	无残留物
		2	百叶清洁	NA	无残留物
		3	机内及风叶清洁	NA	无残留物
11#楼					
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准
FAU*3 台	11#楼区域	1	盘管清洁	NA	无残留物
		2	清洗滤网	NA	全新更换

		3	Y型过滤清洗	NA	无残留物
		4	电机/风机振动及皮带检测	振动测试仪	2.8mm/s
FCU*69 台	11#楼区域	1	Y型过滤清洗	NA	无残留物
		2	接水盘清洁	NA	无残留物
		3	风滤清洗	NA	无残留物
		4	进出风百叶清洁	NA	无残留物
12#楼					
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准
FAU*6 台	12#楼区域	1	盘管清洁	NA	无残留物
		2	清洗滤网	NA	全新更换
		3	Y型过滤清洗	NA	无残留物
		4	电机/风机振动及皮带检测	振动测试仪	2.8mm/s
AHU*17 台	12#楼区域	1	箱内与盘管清洁	NA	无残留物
		2	滤网更换	NA	全新更换
		3	Y型过滤清洗	NA	无残留物
		4	电机/风机振动及皮带检测	振动测试仪	2.8mm/s
FCU*195 台	12#楼区域	1	Y型过滤清洗	NA	无残留物
		2	接水盘清洁	NA	无残留物
		3	风滤清洗	NA	无残留物
		4	进出风百叶清洁	NA	无残留物

注：1、以上设备包维护和维修，不含料；

2、维护流程附照片方可验收。

3、本项目需对更换配件进行报价，配件清单见附件 13。

四、其他要求

1、时间/区域可参照维护保养计划表，具体施工时间由采购方指定安排。（供应商

接到业主维保通知时起，必须 24 小时赶到，如未在规定时间内赶到出现的损失由供应商负责）。

2、施工期间，供应商工作人员必须每日 8:30 向供应商报道，经过风险评估，方可进行作业，人员数量根据院方要求和现场情况进行调配。

3、每日施工结束前，须于 17:30 前汇报进度，并将当日施工内容（拍照）予业主签字确认。

4、完工验收时须附带所有清洗过程照片。

5、供应商自行办理与本工程有关之一切必要保险，供应商负担各种保险费用，且应内含于项目总金额内，采购方不另付。

6、如因施工造成损失或破坏，由供应商照价赔偿。

7、凡施工碰触点，保固期限不低于 2 个月，规定时间内供应商有免费修复之责任，期间若造成采购方损失有赔偿之责任。

8、本工程含施工区域现场需用连杆隔离和告示牌。

9、本工程施工现场，供应商须派出现场工程师，驻场负责施工现场的安全管理，安全、文明维修和调试。

10、本工程现场施工需符合工安规定。

11、每日施工完成，废弃物需放置在采购方指定的地方，院区须保持干净。

12、维护维保期间，需根据疫情管控需要，按院方要求各项目需增加频次，具体按实结算。

五、安全责任

1、成交单位在服务过程中，应加强作业防护、防电击等一切相关的安全保护措施。若发生安全事故，由成交单位承担一切经济和法律责任。

2、成交单位在服务过程中，应加强对空调设备及其它设施设备的安全保护，如维修过程中造成空调设备损坏、其它设施设备受损，由成交单位承担一切经济和法律责任。

六、服务期限

本项目服务期三年，合同一年一签，经采购人考核合格后方可续签下一年度合同。

七、付款方式

按季度支付维修服务费用。每季度服务结束之后，供应商须提供本次服务的全部工程量清单及报价单，交采购人确认，审计结算之后，成交供应商出具正规发票，采购人在收到发票后 5 个工作日内完成付款。

第五章 合同草案条款

甲方：常州市第三人民医院 合同编号：
乙方： 签订地点：
代理机构：常州金诚招投标有限公司 项目编号：金诚采竞磋[2022]111号
合同时间：20 年 月 日

根据常州金诚招投标有限公司 年 月 日进行的金诚采竞磋[2022]111号竞争性磋商，甲、乙双方就乙方成交的常州市第三人民医院常州市第三人民医院楼空调末端和水系统维护保养项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同内容

本项目是常州市第三人民医院楼空调末端和水系统维护保养项目。

二、服务期限

三、合同文件构成

- (1) 成交通知书；
- (2) 乙方的响应文件；
- (3) 乙方提交的其他资料及承诺；
- (4) 金诚采竞磋[2022]111号竞争性磋商文件；
- (5) 最终报价及分项报价表；
- (6) 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

四、项目经理

指派为乙方为项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由乙方负责的各项事宜。

五、合同价格及费用结算

- 1、合同价格：
- 2、费用结算：

六、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和金诚采竞磋[2022]111号采购文件的要

求。

七、本合同生效

1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

(1) 因疫情等不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

九、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、附则

1、合同份数：

本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：单位名称（章）：

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

经办人：

经办人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 19 楼

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

以上格式仅供参考

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
- 4、供应商需按照磋商文件要求，加盖公章、签名。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称： _____

项 目 编 号： _____

供 应 商 名 称： _____

日 期： _____

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州金诚招投标有限公司

常州市第三人民医院

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为_____，全称为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____

主要专业技术能力有_____

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：_____

2、我单位直接控股的其他单位如下：_____

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：_____

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人(或单位负责人)签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照（实质性格式）

供应商为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件复印件加盖公章，供应商为自然人的提供营业执照（如有）及身份证明复印件加盖公章（双面）。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函

说明：

(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(2) 如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

(3) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

(4) 其它

1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(5) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

3 响应函（实质性格式）

响应函

致：常州金诚招投标有限公司
常州市第三人民医院

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，
并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求
提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

供应商名称（加盖公章） _____

日期：_____年_____月_____日

4 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

--	--

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

5 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：_____（供应商名称）的_____（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权_____（被授权人的姓名、职务）为_____（项目名称）项目的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的采购活动、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的所有签名负全部责任。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

帐号：

附：委托代理人有效期内的身份证正反面复印件。

--	--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人处的签署人可为单位负责人。
2. 法定代表人参加磋商会议时，提供《法定代表人资格证明书》和本人身份证原件。
3. 委托代理人参加磋商会议时，提供《法定代表人资格证明书》、《授权委托书》和本人身份证原件。
4. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	供应商名称	报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

8 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

1#楼						
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准	报价（元）
AHU*6 台	1#楼 1F（2 台） 1#楼 4F（2 台） 1#楼 20F（2 台）	1	箱内与盘管清洁	NA	无残留物	
		2	滤网更换	NA	全新更换	
		3	Y 型过滤清洗	NA	无残留物	
		4	电机/风机振动及皮带检测	振动测试仪	2.8mm/s	
FCU*1115 台	1#楼 1-20F（1115 台）	1	Y 型过滤清洗	NA	无残留物	
		2	接水盘清洁	NA	无残留物	
		3	风滤清洗	NA	无残留物	
		4	进出风百叶清洁	NA	无残留物	
分体空调*30	1#楼区域	1	风滤网清洁	NA	无残留物	
		2	百叶清洁	NA	无残留物	
		3	机内及风叶清洁	NA	无残留物	
小计（元）						
2#楼						
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准	

FAU*7 台	2#楼区域	1	盘管清洁	NA	无残留物	
		2	清洗滤网	NA	全新更换	
		3	Y 型过滤 清洗	NA	无残留物	
		4	电机/风 机振动及 皮带检测	振动 测试 仪	2.8mm/s	
FCU*131 台	2#楼区域	1	Y 型过滤 清洗	NA	无残留物	
		2	接水盘清 洁	NA	无残留物	
		3	风滤清洗	NA	无残留物	
		4	进出风百 叶清洁	NA	无残留物	
VRV 空调 *56 台 (152 匹)	2#楼区域	1	风滤网清 洁	NA	无残留物	
		2	百叶清洁	NA	无残留物	
		3	机内及风 叶清洁	NA	无残留物	
小计 (元)						
3#楼						
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准	
FAU*12 台	3#楼区域	1	盘管清洁	NA	无残留物	
		2	清洗滤网	NA	全新更换	
		3	Y 型过滤 清洗	NA	无残留物	
		4	电机/风 机振动及 皮带检测	振动 测试 仪	2.8mm/s	

FCU*406 台	3#楼区域	1	Y型过滤 清洗	NA	无残留物	
		2	接水盘清 洁	NA	无残留物	
		3	风滤清洗	NA	无残留物	
		4	进出风百 叶清洁	NA	无残留物	
VRV 空调 *76 台	3#楼区域	1	风滤网清 洁	NA	无残留物	
		2	百叶清洁	NA	无残留物	
		3	机内及风 叶清洁	NA	无残留物	
分体空调 *2	3#楼区域	1	风滤网清 洁	NA	无残留物	
		2	百叶清洁	NA	无残留物	
		3	机内及风 叶清洁	NA	无残留物	
小计（元）						
6#楼						
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准	
FAU*3 台	6#楼区域	1	盘管清洁	NA	无残留物	
		2	清洗滤网	NA	全新更换	
		3	Y型过滤 清洗	NA	无残留物	
		4	电机/风 机振动及 皮带检测	振动 测试 仪	2.8mm/s	
VRV 空调 *70 匹	6#楼区域	1	风滤网清 洁	NA	无残留物	

		2	百叶清洁	NA	无残留物	
		3	机内及风 叶清洁	NA	无残留物	
分体空调 *11	6#楼区域	1	风滤网清 洁	NA	无残留物	
		2	百叶清洁	NA	无残留物	
		3	机内及风 叶清洁	NA	无残留物	
小计（元）						
7#楼						
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准	
分体空调 *36	7#楼区域	1	风滤网清 洁	NA	无残留物	
		2	百叶清洁	NA	无残留物	
		3	机内及风 叶清洁	NA	无残留物	
小计（元）						
11#楼						
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准	
FAU*3 台	11#楼区域	1	盘管清洁	NA	无残留物	
		2	清洗滤网	NA	全新更换	
		3	Y 型过滤 清洗	NA	无残留物	
		4	电机/风 机振动及 皮带检测	振动 测试 仪	2.8mm/s	
FCU*69 台	11#楼区域	1	Y 型过滤 清洗	NA	无残留物	
		2	接水盘清	NA	无残留物	

			洁			
		3	风滤清洗	NA	无残留物	
		4	进出风百叶清洁	NA	无残留物	
小计（元）						
12#楼						
设备类型	区域	项次	项目	仪器	标准	
FAU*6 台	12#楼区域	1	盘管清洁	NA	无残留物	
		2	清洗滤网	NA	全新更换	
		3	Y 型过滤清洗	NA	无残留物	
		4	电机/风机振动及皮带检测	振动测试仪	2.8mm/s	
AHU*17 台	12#楼区域	1	箱内与盘管清洁	NA	无残留物	
		2	滤网更换	NA	全新更换	
		3	Y 型过滤清洗	NA	无残留物	
		4	电机/风机振动及皮带检测	振动测试仪	2.8mm/s	
FCU*195 台	12#楼区域	1	Y 型过滤清洗	NA	无残留物	
		2	接水盘清洁	NA	无残留物	
		3	风滤清洗	NA	无残留物	
		4	进出风百叶清洁	NA	无残留物	

小计（元）	
合计（元）	
总计含税价（9%）（元）	

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 1) 项目组织实施方案；
- 2) 项目管理方案；
- 3) 拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
- 4) 培训方案、技术支持等方案；
- 5) 优惠条款或承诺；
- 6) 其他。

10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：_____

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：_____

项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

12 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

13 配件报价清单表

表一：空调水系统配件采购报价表

常州市第三人民医院维护更换配件报价						
序号	类别	规格	数量	单位	单价（元）	备注
1	电动二通阀	DN20	1	个		埃美柯
2	过滤器	DN20	1	个		埃美柯
3	球阀	DN20	1	个		埃美柯
4	空调管	DN20	1	个		埃美柯，长度 200mm
5	卡箍	DN50	1	个		国标
6	卡箍	DN65	1	个		国标
7	卡箍	DN80	1	个		国标
8	卡箍	DN100	1	个		国标
9	卡箍	DN125	1	个		国标
10	卡箍	DN150	1	个		国标
11	卡箍	DN200	1	个		国标
12	机械三通	DN80*20	1	个		国标
13	机械三通	DN100*20	1	个		国标
14	机械三通	DN125*20	1	个		国标
15	静态平衡阀	DN50	1	个		沪航，球迷铸铁。
16	静态平衡阀	DN65	1	个		沪航，球迷铸铁。
17	静态平衡阀	DN80	1	个		沪航，球迷铸铁。
18	静态平衡阀	DN100	1	个		沪航，球迷铸铁。
19	静态平衡阀	DN125	1	个		沪航，球迷铸铁。
20	静态平衡阀	DN150	1	个		沪航，球迷铸铁。
21	静态平衡阀	DN200	1	个		沪航，球迷铸铁。
22	涡轮对夹蝶阀	DN50	1	个		沪航，球迷铸铁。
23	涡轮对夹蝶阀	DN65	1	个		沪航，球迷铸铁。
24	涡轮对夹蝶阀	DN80	1	个		沪航，球迷铸铁。
25	涡轮对夹蝶阀	DN100	1	个		沪航，球迷铸铁。

26	涡轮对夹蝶阀	DN125	1	个		沪航, 球迷铸铁。
27	涡轮对夹蝶阀	DN150	1	个		沪航, 球迷铸铁。
28	涡轮对夹蝶阀	DN200	1	个		沪航, 球迷铸铁。
29	卧式盘管接水盘	FCU400	1	个		不锈钢
30	卧式盘管接水盘	FCU600	1	个		不锈钢
31	卧式盘管接水盘	FCU800	1	个		不锈钢
32	卧式盘管电机	/	1	台		伟华
33	嵌入式盘管接水盘		1	个		麦克维尔
34	嵌入式盘管电机		1	台		麦克维尔
35	嵌入式盘管水泵电机			台		麦克维尔
36	卧式盘管	YBFC04	1	台		约克
37	卧式盘管	YBFC06	1	台		约克
38	卧式盘管	YBFC08	1	台		约克
39	嵌入式盘管	FCW400	1	台		约克, 含遥控。
40	嵌入式盘管	FCW600	1	台		约克, 含遥控。
41	嵌入式盘管	FCW800	1	台		约克, 含遥控。
42	嵌入式盘管	FCW900	1	台		约克, 含遥控。
43	卧式温控开关		1	个		约克
44	嵌入式风盘温控开关		1	个		麦克维尔
45	嵌入式风盘电脑板		1	块		麦克维尔

表二：VRV空调配件采购报价表

常州市第三人民医院空调维护 VRV 系统配件清单						
序号	设备名称	配件编码	规格名称	单位	价格 (元)	备注
1	多联室外机 海信 RAS-280FSN6Q	1016593	变频压缩机	台		
2		1010931	IPM 模块	块		
3		1010950	变频驱动板	块		
4		1013896	电机	台		

5		1010951	风扇驱动板	块		
6		1023061	四通阀	个		
7		1022355	四通阀线圈	个		
8		1010948	气液分离器	台		
9		1011180	电子膨胀阀	个		
10		1011179	电子膨胀阀线圈	个		
11		1033847	压缩机油	升		
12		1010918	压力传感器	个		
13		1055578	冷媒压力传感器	个		
14		1002932	室外机主控板	块		
15	多联室外机 海信 RAS-560FSN1Q	1023193	变频压缩机	台		
16		1001616	定频压缩机			
17		1010931	IPM 模块	块		
18		1010911	变频驱动板	块		
19		1010903	直流电机	台		
20		1014085	交流电机			
21		1095216	风扇驱动板	块		
22		1010923	四通阀	个		
23		1022355	四通阀线圈	个		
24		1014141	气液分离器	台		
25		1011180	电子膨胀阀	个		
26		1011179	电子膨胀阀线圈	个		
27		1033847	压缩机油	升		
28		1010918	压力传感器	个		
29		1055578	冷媒压力传感器	个		

30		1010913	室外机主控板	块		
31	嵌入式内机 海信 HVR-140Q/G1FZBP	1069047	主控板	块		
32		1035323	电源板	块		
33		1034629	排水泵	个		
34		1022207	风扇电机	台		
35		1033564	风扇叶	个		
36		1030990	电子膨胀阀	个		
37		1054162	电子膨胀阀线圈	个		
38		海尔 RFC280KX6	101AGT201B727HA	压缩机	台	
39	101PCB352A004C		储液器	台		
40	101SSA351A218		气液分离器	台		
41	106SSA382C086		四通阀	个		
42	300PCB382F107Z		四通阀线圈	块		
43	104PCB505A144PC		基板	块		
44	104PCB505A057AA		变频基板	块		
45	104MHW505A012		滤波基板	块		
46	103SSA555A827A		整流桥	个		
47	101MHW512T003		电机	台		
48	103SSA555D427A		功率模块	个		
49	105SSA387F031		电子膨胀阀 (EEVSC)	个		
50	103SSA382F210Z		电子膨胀阀线圈 (EEVSC)	个		
51	300MHW301A103A		热交总成(上)	套		
52	300MHW301A103		热交总成(下)	套		
53	制冷剂			R410A	KG	
54			R22	KG		优质品牌